



ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ VE ALIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR

ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Hoşnudiye mah. İsmet İnönü-1 cad. No:131 Tepebaşı / ESKİŞEHİR Anlaşmada “İdare” olarak anılacaktır.

.....

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerini tebligat adreslerinin yasal tebligata uygun adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını, adres değişikliklerinde meydana gelecek değişiklikleri en geç 5 (beş) iş günü içerisinde karşı tarafa bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’ de belirtilen adreslere yapılacak tebligatların ve bildirimlerin geçerli ve yasal sayılacağını ve Tarafları bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Madde 2: KONU

Esgaz Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ nin lisans alanı içerisinde kullanılmak üzere Sıkıştırılmış Doğal Gazın (CNG) idarenin talepleri doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2017 tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı ile 08/08/2019 tarihli ve 8777 sayılı (08/06/2017 tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı’ nda değişiklik yapılması hakkında) Kurul Kararı hükümleri çerçevesinde kapalı zarf ile teklif verme ve açık eksiltme usulüne göre ihale edilmesi işidir.

Madde 3: DAYANAK

İş bu Sözleşme; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile EPDK’nın almış olduğu Kurul Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4: TANIMLAR

İş bu Sözleşmede (aksine hüküm bulunmadıkça);

BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ ni,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ nu,

CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz): Doğal gazın basınçlandırılmış gaz halini,

Fiili Üst Isıl Değer: Doğal gazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün için tespit edilen üst ısı değerlerinin o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasını,

İdare: Esgaz Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ yi,

Yüklenici: CNG ve CNG İletim ve Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiyi,

Standart Metreküp (sm³): 15 °C sıcaklıkta ve 1,01325 Bar mutlak basınçta 1 metreküplük hacmi dolduran su buharı içermeyen ve Üst Isıl Değeri 9.155 kcal olan doğalgaz miktarını,

Tam tedarik esası: Alım ihalesinin miktar üzerinden değil, ihaleye konu yerleşim yerlerinin ihtiyacının tümüyle karşılanması esasına göre yapıldığı ve ihtiyacın tümünün tek bir lisans sahibi tarafından karşılandığı tedarik yöntemini,

Teslim Noktası: CNG'nin mülkiyetinin ve riskinin İdareye geçtiği ve İdareye teslim edildiği Basınç Düşürme ve/veya Ölçüm İstasyonunun giriş vanasının giriş tarafını ifade eder.

Madde 5: İŞİN TANIMI

İdarenin lisans alanında yer alan Eskişehir İli Mihalgazi ve Odunpazarı ilçelerinde aşağıda belirtilen teslim noktalarına, talep edilen zaman diliminde ve miktarda CNG'nin teslim edilerek, tesislere boşaltım işidir.

Madde 6: TESLİM NOKTALARI VE TESLİM MİKTARLARI

TESLİM NOKTALARI:

- 1) Alpagut CNG/ tesisi: ESGAZ Doğal Gaz CNG Tesisi Alpagut Mah. Karşıyaka mevki 867 ada 16 parsel Mihalgazi/Eskişehir
- 2) Sevinç CNG/ tesisi: ESGAZ Doğal Gaz CNG Tesisi Sevinç Mah. 234. Sok. (Tahsis Edilecek Alan) Odunpazarı/Eskişehir

Aşağıda öngörülen miktarlar 01.09.2026 – 31.12.2030 yılları arasındaki dönem için tahmin niteliğinde olup, teslim noktası bazında satın alınması planlanan miktarları göstermektedir.

Yüklenici olabilecek değişikliklere, İdarenin talebi ve yönlendirmesi kapsamında uymakla yükümlüdür.

2026-2030 Alpagut ve Sevinç Aylık Gaz Temini Programı (sm ³)														
		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
MİHALGAZI/ ALPAGUT	2026											6.000	14.000	20.000
	2027	18.000	16.000	15.000	10.000	4.200	1.430	1.610	1.560	1.680	7.200	14.400	16.800	107.880
	2028	23.400	20.800	19.500	13.000	5.200	1.690	1.820	1.690	1.820	7.800	15.600	18.200	130.520
	2029	25.200	22.400	21.000	14.000	5.600	1.820	1.960	1.820	1.960	8.400	16.800	19.600	140.560
	2030	27.000	24.000	22.500	15.000	6.000	1.950	2.100	1.950	2.100	9.000	18.000	21.000	150.600
														549.560
ODUNPAZARI/ SEVİNÇ	2026											12.000	16.800	28.800
	2027	21.600	19.200	18.000	12.000	5.200	1.755	1.960	1.950	2.240	10.200	21.000	25.200	140.305
	2028	32.400	28.800	27.000	18.000	7.200	2.405	2.800	2.730	3.010	13.200	26.400	30.800	194.745
	2029	39.600	35.200	33.000	22.000	8.800	2.990	3.360	3.250	3.780	16.200	32.400	37.800	238.380
	2030	48.600	43.200	40.500	27.000	10.800	3.575	3.920	3.705	4.200	18.000	36.000	42.000	281.500
														883.730

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere sözleşme süresince alınacak toplam CNG miktarı

1.433.290 Sm³ doğal gazın enerji değerine eşdeğer miktarda olacaktır.

Tahmin niteliğinde verilen bu miktarlar üzerinde kullanıma bağlı olarak artırma ya da eksiltme yapılabilecek olup, kesinlikle bir alım taahhüdü değildir. İhale tam tedarik esasına göre gerçekleştirilir.

Madde 7: SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme 01.09.2026 tarihinden başlamak üzere 31.12.2030 tarihine kadardır.

Madde 8: YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

- 8.1.** Yüklenici taşıma araçlarının basıncı minimum 200 bar olacaktır.
- 8.2.** Yüklenici Mihalgazi ilçesi Alpagut ve Odunpazarı ilçesi Sevinç mahallelerinde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 1 asil minimum 5500 sm³ kapasiteli dorse, 1 yedek minimum 5500 sm³ kapasiteli dorse CNG sahasında sürekli hazır bulunduracaktır.
- 8.3.** Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen tüm tesislere mevzuatlara uygun CNG gazı getirmekle yükümlüdür.
- 8.4.** Yüklenici, Mihalgazi ilçesi Alpagut ve Odunpazarı ilçesi Sevinç mahallelerinde yeni kurulacak CNG tesislerini ve tüm inşaat sahalarını (tel çit, aydınlatma, körüğe borulama vs.) eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
- 8.5.** Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen tüm tesislerdeki CNG dorselerinin bağlandığı kollektördeki basıncı İdarenin kendi SCADA sisteminden takip edebilmesi için gerekli basınç transmitterinin tedarik edilmesinden ve uygun şekilde montajından yükümlüdür.
- 8.6.** Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen tüm tesislerin ölçüm hattında bulunan giriş-çıkış vanalarının pozisyonunu (vana açık veya kapalı) İdarenin uzaktan takip edebilmesini sağlayacak vana switchlerin (Ex) tedarik edilmesinden ve uygun şekilde montajından yükümlüdür.
- 8.7.** Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen tüm tesislerin pnömatik vanalarının açık veya kapalı pozisyon bilgisini İdarenin kendi SCADA sisteminden takip edebilmesi için gerekli switchlerin tedarik edilmesinden ve uygun şekilde montajından yükümlüdür.
- 8.8.** Yüklenici, CNG taşıma aracıyla İdarenin göstereceği ve mevzuatlara uygun olarak hazırlanmış bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı yapacaktır.
- 8.9.** Yüklenici, bağlantı noktasında mevcut olan topraklama ve paratoner sistemini, uygun ekipman temin ederek “Elektrik Topraklama Tesisleri Yönetmeliğine” uygun olarak yapacaktır.
- 8.10.** Yüklenici, İdare tarafından teknik olarak izin verilen debi aralığının içinde kalacak şekilde boşaltımını kesintisiz olarak gerçekleştirecek ve bağlantı noktasından ayrılıncaya kadar kendi teknik personeli nezaret edecektir.
- 8.11.** Yüklenici, bağlantı noktasında mevcut olan topraklama bağlantısını, uygun ekipman temin ederek yapacaktır. Boşaltım sahası, doğal gazı taşıyan dorseler ile diğer tüm ekipman için topraklama sistemi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Muayene ve kabul aşamasında, yapılmış olan topraklama ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı Elektrik Mühendisi tarafından onaylı topraklama ölçüm raporu verilecektir.
- 8.12.** Yüklenici Yıldırımdan Koruma Yönetmeliğine uygun olarak tesisin yıldırımdan korunmasını sağlayacaktır. Yıldırımdan korunma tesisatları, TS IEC 61024 standardına göre hazırlanacaktır. Minimum 2 Ohm altında topraklama değeri yakalanacaktır.

- 8.13.** Yüklenici alanda kullanacağı Elektrik panolarını ve ekipmanları ATEX yönetmelikleri IEC 60079-10-1, IEC 60079-14, IEC 60079-17, IEC 60079-19, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği-Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ne uygun olarak tasarlayıp, kullanacaktır.
- 8.14.** Yüklenici, Tesis Tasarımı, Saha kabloları ve enerji sistemlerini ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ' ne ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU' na uygun olarak yapacaktır.
- 8.15.** Yüklenici, doğal gazı İdarenin talep ettiği basınçta ve sayaçta teslim edecektir. Doğal gazın belirtilen basınca düşürülmesi için gerekli ekipman ve tesisat Yüklenici tarafından temin edilecektir.
- 8.16.** Yüklenici, boşaltma sahalarına bırakılan römorkların etrafını kapatacaktır.
- 8.17.** Yüklenici, şehir gaz tüketimine bağlı olarak römorkları zamanında değiştirerek gaz arzının sürekliliğini sağlayacaktır. Gaz kesintisine sebep vermeyecek tüm organizasyonu sağlamakla yükümlüdür.
- 8.18.** Yüklenici, yeni tesis edilecek veya hali hazırda kullanımı devam eden ölçüm hatlarını, ölçüm sürekliliği ve güvenilirliği için, tüm tesislerde 1 asıl 1 yedek olacak şekilde çift hatlı dizayn ve imal edilecek olup, tamamı yüklenici tarafından yaptırılarak idareye teslim edilecektir.
- 8.19.** Yüklenici, yeni tesis edilecek ve hali hazırda kullanımı devam eden ölçüm hatlarının sayaç ve korrektörlerini korumak için kabin, sundurma vs. kuracak ve ısıtma sisteminin taş yünü ile izolasyonunu yaparak idareye teslim edecektir.
- 8.20.** Bölgenin şebeke işletme basıncı 4 bar olup, iki kademeli regülasyon sistemi kurulacaktır.
- 8.21.** Yüklenici, dolum esnasında basınç düşmesi nedeniyle oluşacak soğumayı engelleyecek sabit ısıtma ve regülasyon sistemini tesis edecektir.
- 8.22.** Tüketim artışına bağlı olarak, ısıtma (Eşanjör) sisteminin kapasitesinin artırılması idare tarafından talep edilebilir. Bu durumda yüklenici en geç 21 gün içerisinde ısıtma (Eşanjör) sisteminin kapasitesini arttırmakla yükümlüdür.
- 8.23.** Ölçüm hatlarındaki sayaç, otomatik hacim düzeltici arızalanması durumunda, Yüklenici, İdarenin şartnamelerine uygun yeni cihazların tedarikini en geç 48 saat içerisinde gerçekleştirecek ve montajı yapılmak üzere İdare yetkilisine teslim edecektir. İlk kurulumda bu sistemin kurulumu yükleniciye aittir.
- 8.24.** CNG sistemindeki gaz algılama, deprem, yüksek basınç sensörleri ve acil durumda sistemlerinden gelen ikazları sesli ve ışıklı alarmlara çeviren ve basınç düşürme sistemi üzerindeki vanaları otomatik olarak kapatacak bir ana kumanda panosu Yüklenici tarafından temin edilecektir.
- 8.25.** Yüklenici, hafta sonu ve/veya resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek kabiliyette olacaktır.
- 8.26.** Yüklenici tesisleri, İdarenin günlük taleplerini karşılayacak kapasiteye uygun olmalı ve operasyonlar İdarenin arz güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenici tarafından yönetilmelidir. Yüklenicinin operasyonel hatalarından kaynaklı (gaz kesintisine bağlı) son kullanıcı nezdinde oluşan zararlar yüklenici sorumluluğundadır.
- 8.27.** Yüklenici 'den kaynaklanan sebeplerle doğal gaz kesintisi yaşanması durumunda, İdare'nin ve dağıtım bölgesinde yer alan son kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar da dâhil olmak üzere tüm maddi ve manevi zarar İdare tarafından Yüklenici' ye rücu edilecektir.

Yargıya intikal eden hususlarda zararın tazmini için yargılama sonucuna göre hareket edilecektir.

- 8.28.** Yüklenicinin sevkiyat sırasında kullandığı ekipmanlar, “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ne uygun olacaktır. Taşıma araçlarında da geçerli ADR ya da “Durum Tespit Belgeleri” bulunacak olup taşıtlar, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” ne uygun olacaktır.
- 8.29.** Yüklenici her teslimatta her dorsenin gaz bileşeni değerlerini ve gazın kalorifik değerini içerir belgeyi e-posta yoluyla Dağıtım Şirketine göndermekle yükümlüdür.
- 8.30.** Yüklenici, 24 saat ulaşılabilir telefon numaralarını ve adres bilgilerini İdareye verecek, güncelliğini sağlayacaktır.
- 8.31.** Yüklenici, İdarenin sahasına girdiğinde, İdarenin disiplinine, sözlü ve yazılı kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarece belirlenen noktalardaki giriş ve çıkışlarda, boşaltma esnasında İdarenin yetkililerinin her türlü talimatlarına emniyet bakımından uymak mecburiyetindedir.
- 8.32.** CNG boşaltım tesisi tel çit çevresinde belirli aralıklarla doğal gaz uyarı levhalarının ve tesis giriş-çıkış noktasında trafik uyarı levhalarının montajları Yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 8.33.** İdarenin sahasında, Yükleniciye ait araç ve personel kaynaklı oluşabilecek her türlü zarar- ziyan Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yargıya intikal eden hususlarda zararın tazmini için yargılama sonucuna göre hareket edilecektir.
- 8.34.** Yüklenici Tesis için Patlayıcı ortam sınıflandırma çalışması yapmalı ve kullanılacak tüm ekipmanlar bu sınıfa uygun olarak seçilmelidir.
- 8.35.** Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler uymak, talep edildiğinde tüm belgeleri sunmakla yükümlüdür.
- 8.36.** CNG Sahasına elektrik besleme hattı çekilmesi ve jeneratör montajı yapılması İdare’ye aittir.

Madde 9: FİYAT

Birim fiyat içeriği ve fiyat değişimi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

$$P_{CNG} = \text{Ağustos 2026: } \dots\dots TL/Sm^3$$

$$P_{CNG}(i) = B_{CNG+SKB}(i) + Sp(i)$$

$P_{CNG}(i)$ = (i) ayında Dağıtım Şirketine yapılacak CNG satışında kullanılacak olan satış birim fiyatı (TL/Sm³)

$B_{CNG+SKB}(i)$ = (i) ayı için geçerli olan ÖTV ve CNG’nin dolumunun yapılacağı tesisin bulunduğu Dağıtım Bölgesi Sistem Kullanım Bedeli dâhil, BOTAŞ’tan Doğal Gaz Satın Alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi Statüsündeki Müşterilerine Yapılan Satışları için uygulanan CNG satış birim fiyatı (TL/Sm³)

$Sp(i)$ = (i) ayı için Yüklenicin masrafları ve kâr marjı. İhalede oluşan bedelden $B_{CNG+SKB}$ bedelinin düşülmüş halidir (TL/Sm³).

Birim Fiyat Güncelleme Yöntemi

$B_{CNG+SKB(i)}$ = Her ay BOTAŞ ve İlgili Dağıtım Şirketi tarafından açıklanan birim fiyata göre güncellenecektir.

$$Sp(i) = Sp(i-1) * (1 + Y_i - T\ddot{U}FE_{(i-2)})$$

$Sp(i-1)$ = (i-1)'inci ayda uygulanan Yüklenici masraf ve kar marjı payı (TL/Sm³)

$Y_i - T\ddot{U}FE_{(i-2)}$ = (i-2)'nci ayda Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ve (i-1)'inci ay içinde açıklana değişim oranı (%)

Fiyat değişimine esas tedarik noktası (CNG Dolumu yapılan nokta için)..... Dağıtım Bölgesi içindedir. İlgili dağıtım şirketi tarafından 2026 yılı için (SKB kademesine esas tüketim aralığı yazılacaktır) tüketim aralığındaki **TL/ Sm³** SKB uygulanarak fiyat güncellemesi yapılacaktır. Sonraki yıllarında ilgili tedarik noktası için Yüklenicinin tüketimine göre gerçekleşecek SKB kademe değişikliklerine uygun olarak revize edilecektir.

Madde 10: ÖLÇÜM VE SAYAC

- 10.1.** İdare tarafından belirlenen teslim noktasında yer alan Basınç Düşürme ve/veya Ölçüm İstasyonlarında bulunan sayaçtan yapılan ölçüm değeri faturaya esas miktar olarak kabul edilecektir.
- 10.2.** Ölçüm değerlerinin tutanak altına alınması Yüklenici ve İdare tarafından birlikte yapılır.
- 10.3.** CNG teslim noktasında yer alan Basınç Düşürme ve/veya Ölçüm İstasyonlarında bulunan sayaçların kapasitesini ve tipini (TM/RM vs) idare belirler. Yüklenici, idarenin belirlediği sayaç kapasitesine göre ilk kurulumu yapar veya idarenin talebi halinde hali hazırda çalışmakta olan tesiste, idarenin belirlediği yeni kapasitedeki sayacın mevcut sayaçla değişimini gerçekleştirir. Eğer yüklenici idarenin talebini, talebin yükleniciye elektronik posta veya resmi yazı ile tebliğinden sonra 30 iş günü içerisinde yerine getirmez ise sayaç tedarik, montaj, değişim ve değişim için gerekmesi halinde tadilat işlerini idare yapar ve sonrasında oluşan toplam bedeli (maliyeti) yükleniciye fatura düzenleyerek rücu eder.
- 10.4.** Yüklenici tarafından yeni tesis edilecek veya hali hazırda kullanımı devam eden ölçüm hatlarını, ölçüm sürekliliği ve güvenilirliği için, tüm tesislerde 1 asıl 1 yedek olacak şekilde çift hatlı dizayn ve imal edilecektir.
- 10.5.** Yüklenici tarafından 1 asıl 1 yedek şeklinde yeni kurulacak veya sonradan revizyonu yapılacak tüm tesislerde ölçüm hattında kullanılacak ekipman ve imalat detayları (çap, sayaç kapasitesi vb.) için idareden mutlaka yazılı onay alınacaktır.
- 10.6.** Yüklenici tarafından yeni tesis edilecek ölçüm hatlarında kullanılacak Otomatik Hacim Düzelticiler İdarenin teknik şartnamelerine uygun olacaktır.
- 10.7.** Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde İdare tarafından yapılacaktır.
- 10.8.** Sayacın ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde EPDK “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Madde 11: FATURALANDIRMA VE ÖDEME

- 11.1.** Yüklenici tarafından teslim edilen CNG miktarı, enerji miktarı olarak faturalandırılacaktır.
- 11.2.** Her teslimatta ölçülen düzeltilmiş miktarı, dolumun yapıldığı gün için, dolum tesisine gaz arzı sağlayan Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun (şehir giriş istasyonu) günlük ortalama Fiili Üst Isıl Değeri (kcal/ Sm^3) kullanılarak standart metreküpe (Sm^3) dönüştürülecektir. Ortalama Fiili Üst Isıl Değeri (kcal/ Sm^3) Basınç Düşürme ve Ölçüm istasyonunu işleten dağıtım ve/veya iletim şirketinden temin edecektir.
- 11.3.** Faturalamada Sm^3 değeri esas alınacak ve birim Sm^3 fiyat değeri ile çarpılarak faturalandırılacak miktar bulunacaktır.
- 11.4.** Yüklenici, her teslimat için kullandığı günlük ortalama Fiili Üst Isıl Değeri (kcal/Sm^3) Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu işleten dağıtım ve/veya iletim şirketinden temin edecek ve ayın sonunda fatura ekinde İdareye sunacaktır.
- 11.5.** Yüklenici, işbu sözleşme süresi içindeki her ayın en geç 7'nci gününde, İdarenin bir önceki aya ilişkin aylık faturasını düzenleyerek, ekleriyle birlikte İdareye gönderecektir.
- 11.6.** Yüklenici tarafından gönderilen fatura, faturaya konu tüketimin olduğu ayı takip eden ayın 25'inci gününe kadar Yüklenicinin bildireceği banka hesaplarına ödenecektir. Ödemede gecikme olması halinde, uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.
- 11.7.** İdare, faturalarındaki son ödeme tarihinin/vade gününün Cumartesi-Pazar ve/veya diğer resmî tatil günlerine rastlaması halinde; ödemelerini, bu günlerden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapacaktır.
- 11.8.** Fatura miktarında anlaşmazlık olması halinde, İdare tespit ettiği miktar için ödeme yapar. İtirazın sonuçlandırılması neticesinde fark çıkması halinde, çıkan bedel İdare tarafından 5 (beş) iş günü içinde ödenir.
- 11.9.** Yüklenici, faturada KDV' yi ayrıca belirtecektir.
- 11.10.** Yüklenici, faturaya teslim edilen gaz bedeli dışında her ne ad altında olursa olsun ilave bir bedel talep edemez.

Madde 12: CEZALAR

Sözleşmenin 7'nci maddesinde belirtilen termine göre verilen sipariş zamanında teslim edilemediğinde (mücbir sebep halleri dışında) İdare tarafından Yükleniciye en fazla 2 (iki) takvim günü ek süre verilir.

Ek süre verilmesine rağmen Yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın, İdare öncelikle Yüklenicinin önerdiği tedarikçi olmak üzere başka bir tedarikçiden doğrudan temin yoluyla CNG temin eder ve fark bedel Yükleniciye yansıtılır.

Madde 13: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

- 13.1.** Sözleşme, 31.12.2030 tarihinde sona erer.
- 13.2.** Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici, ilk önce ihtar edilir, ihtara rağmen uygunsuzluğun devamında, 15 (on beş) gün önceden haber vermek kaydı ile sözleşme fesih edilir.

13.3. Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmenin sona ermesi durumunda, İdare, alternatif bir tedarikçi ile anlaşma sağlayıncaya kadar Yüklenicinin CNG tedarik etmeye devam etmesini talep edebilir. Ancak bu durum 45 (kırk beş) günü geçmeyecektir.

13.4. Sözleşmenin sona ermesi halinde tarafların karşılıklı her türlü borç ve alacaklarına ilişkin yükümlülükleri devam eder.

13.5. Yüklenici, iş bu sözleşme altındaki hak ve vecibelerini, İdarenin yazılı izni olmadıkça, üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.

Madde 14: MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan hiçbirisi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin gecikmesi veya yerine getirilmemesi nedeniyle, bu gecikme ve yerine getirmeme, örneğin savaş, ayaklanma, toplum hareketleri, doğal afetler, olağanüstü hava koşulları, ulaşım imkânlarının kesilmesi veya genelde mevcut olmaması, kaza, yangın, infilak ve enerji, malzeme veya malzeme kıtlığı gibi bir Mücbir Sebep nedeniyle oluştuğu takdirde, diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Tarafların her biri herhangi bir mücbir sebep halinin oluşmasından sonraki 7 (yedi) gün içinde bu durumun tahmin edilen devam ve sona erme süresini diğer tarafa bildirecektir.

Mücbir Sebep hali nedeniyle herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi 1 (bir) aylık devamlı bir süre boyunca önemli ölçüde askıya alındığı takdirde, tarafların her biri sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır.

Madde 15: VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Sözleşmenin yapılması, yürütülmesi ve uzatılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar Yükleniciye aittir. Yüklenici, bu ödemelerin yapıldığını İdareye belgelendirmekle yükümlüdür.

Yüklenici, bu ödemelerin gereği gibi ve zamanında yapılmamasından doğacak taleplerden İdareyi masun kılacağı gibi, bu nedenle İdare tarafından ilgili mercilere ödeme zorunluluğunda kalınabilecek tüm zarar ve cezalarını da tazmin edecektir

Madde 16: ALIMIN DURDURULMASI

İdare, önemli bir arıza, mücbir sebep veya başka bir neden ile sipariş ettiği CNG alımını durum normale dönene kadar durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 17: ANLAŞMAZLIK HALİ

İş bu Sözleşmeden doğan ve/veya bu Sözleşme ile ilgili ihtilafların hallinde münhasıran Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 18: SÖZLEŞMENİN GİZLİLİĞİ

İş bu Sözleşmenin şartları, taraflar arasında gizli olup üçüncü şahıs ve kuruluşlara bu şartlarla ilgili hiçbir bilgi, doküman vb.. verilemez.

Madde 19: TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

İş bu Sözleşmede belirtilmeyen hallerde ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılacağını, EPDK tarafından yapılan düzenlemelerinin mahkeme kararları ile iptali halinde ise İdarenin mahkeme kararı doğrultusunda geriye yönelik olarak işlem yapma hakkını Yüklenici kabul eder.

Sözleşme içinde yer alan Madde başlıkları sadece kolaylık olması amacıyla kullanılmış olup sözleşmenin

yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu sözleşmenin hiçbir hükmü Tarafların her ikisi tarafından da usulüne uygun olarak imzalanmış hukuki bir belge olmaksızın, tahrif, tadil edilemez, düzeltilemez ve bunlara ekleme yapılamaz. İşbu sözleşmedeki herhangi bir hüküm ve düzenlemede yer alan haktan feragat ancak feragatin yazılı olması ve feragat edenin ya da feragat onay veren tarafın imzası ile mümkündür. İşbu sözleşmede Taraflardan birisine tanınan haklardan herhangi birisinin kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi haktan feragat olarak nitelenemez ve yorumlanamaz.

Sözleşme içerisindeki herhangi bir hüküm geçersiz, etkisiz, kanuna aykırı ya da uygulanamaz ise, sözleşmenin diğer hükümleri bundan etkilenmez ve geçersiz halel gelmez. Böyle bir durumda, etkisiz, kanuna aykırı ya da uygulanamaz hükümleri değiştirmek için, Taraflar iyi niyetle hükmün asıl halinin amaç ve konusu ile uyumlu olarak hukuka uygun yeni bir yedek hüküm koyarlar.

İşbu sözleşme hükümleri hususunda Yüklenici tam ve eksiksiz olarak bilgilendirilmiş, taraflarca okunarak birlikte imza altına alınmıştır.

Madde 20: YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme, ihale ilanının tamamlayıcı bir parçası olup bu maddesi ile birlikte 20 (yirmi) madde, Gizlilik Sözleşmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi' nden oluşan 2 (iki) ekten ibaret olup 01/09/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

İş bu Sözleşme tarihinde bir orijinal nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı İdarede muhafaza edilecektir.

İDARE ADINA

YÜKLENİCİ ADINA

Şirket Kaşesi:

Şirket Kaşesi:

İmza:

İmza:

Yetkili Adı:

Yetkili Adı:

Yetkili Unvanı:

Yetkili Unvanı: